

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-006

施工单位	京电新泥		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.02		检查地点	主变基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	主变基础垫层及雨水坑筑已完工，平台钢筋支模已完工，已申请验收。			
存在问题	主筋间距不规范。 模板闭合不严密 预埋铁未除锈			
整改要求	调整间距，闭合模板，预埋件除锈			
检查人	徐继生	施工项目部 签收人/日期	李敬龙、2021.06.02	
整改情况	主筋间距以调整。 模板变形以按要求调整。 整改负责人：李敬龙 日期：2021.06.03			
复查意见	已按要求整改 复查人：徐继生 日期：2021.06.03			



扫描全能王 创建