

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-007

施工单位	交 电 能 况	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.03	检查地点	35KV 预制舱。
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	预制舱基础开挖、支模、垫层浇筑 工程已完毕 钢筋绑扎、及基础支模结束。		
存在问题	竖筋间距不一致。 横筋有偏差。 模板支护不牢固		
整改要求	调整横竖筋间距、加固模板		
检查人	徐继生	施工项目部 签收人/日期	李敬龙 2021.06.03
整改情况	钢筋间距已调整 模板变形问题已调整及支护以加固。 整改负责人：李敬龙 日期：2021.06.03		
复查意见	已按要求整改 复查人：徐继生 日期：2021.06.03		



扫描全能王 创建