

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-009

施工单位	京田建设		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.06		检查地点	220kV构支架基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	构支架基础定位放线.开槽工序已完成. 垫层已浇筑.模板组立.已完成			
存在问题	模板组合不严 模板支撑不牢固			
整改要求	模板组合要严密. 加固模板支撑			
检查人	徐伟	施工项目部 签收人/日期	李敬龙 2021.06.06	
整改情况	已按要求对模板加固处理. 整改负责人: 李敬龙 日期: 2021.06.06			
复查意见	已按要求整改 复查人: 徐伟 日期: 2021.06.06			



扫描全能王 创建