

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-010

施工单位	文能泥	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.11	检查地点	组合电器
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	组合电器支架基础开挖已完成，长、宽、深符合设计要求。		
存在问题	1. 基础槽内高低不平。 2. 有办净余土未清。		
整改要求	平整槽内地平，清除浮土		
检查人	徐智华	施工项目部 签收人/日期	李敬书 2021.06.11
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：李敬书 日期：2021.06.12		
复查意见	已整改 复查人：徐智华 日期：2021.6.12		



扫描全能王 创建