

监理检查记录表

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号: CZZH-JLJC-011

施工单位	永电新泥		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.13日		检查地点	二次回路柜的基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	二次回路柜基础开挖已完毕			
存在问题	西侧长度开挖不足 西侧高于地平、			
整改要求	延伸西侧开挖长度, 且平整西侧槽底			
检查人	徐继芳	施工项目部 签收人/日期	李敬龙 2021.06.13	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 李敬龙 日期: 2021.06.14			
复查意见	合格 复查人: 徐继芳 日期: 2021.06.14			



扫描全能王 创建