

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-012

施工单位	安能达新能源电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021年6月14日		检查地点	光伏区互标段	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区互标段02#方阵打桩施工情况				
存在问题	02#方阵个别管桩桩顶标高和管桩垂直度误差较大，不符合规范和设计图纸要求。				
整改要求	以上问题立即按规范及要求整改。				
检查人	孔令才		施工项目部 签收人/日期	高飞 2021年6月14日	
整改情况	已整改完成。 整改负责人：高飞 日期：2021年6月15日				
复查意见	已整改，符合要求。 复查人：孔令才 日期：2021年6月15日				



扫描全能王 创建