

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-015

施工单位	绥化经纬新能源电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年6月23日	检查地点	光伏区Ⅱ标段
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	检查光伏区Ⅱ标段02#方阵立柱焊接质量情况。		
存在问题	02#方阵个别立柱焊接质量较差，不符合焊接质量标准规范要求。		
整改要求	按质量规范要求整改。		
检查人	孔金才	施工项目部 签收人/日期	高飞 2021年6月23日
整改情况	整改完成 整改负责人：高飞 日期：2021年6月24日		
复查意见	已整改，符合要求。 复查人：孔金才 日期：2021年6月24日		



扫描全能王 创建