

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-016

施工单位	宏缘远正新能源电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021年6月24日		检查地点	光伏区Ⅱ标段	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	检查光伏区Ⅱ标段09#方阵立柱焊接受质量情况。				
存在问题	09#方阵个别立柱焊接受存在漏焊、断焊、焊渣未清除干净等问题，不符合焊接受质量要求。				
整改要求	按规范要求整改。				
检查人	孔令才		施工项目部 签收人/日期	高飞 2021年6月24日	
整改情况	已整改完 整改负责人：高飞 日期：2021年6月24日				
复查意见	已整改符合要求。 复查人：孔令才 日期：2021年6月24日				



扫描全能王 创建