

监理检查记录表

工程名称: 绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号: CZZH-JLJC-017

施工单位	绥化市正新能源电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年6月27日	检查地点	光伏区II标段
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查光伏区支架安装施工质量情况。		
存在问题	光伏区II标段02#方阵个别支架斜梁安装角度误差较大, 不符合设计图纸要求。		
整改要求	以上问题按图纸要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	高飞 2021年6月27日
整改情况	已整改完成 整改负责人: 高飞 日期: 2021年6月27日		
复查意见	已整改, 符合要求。 复查人: 孔令才 日期: 2021年6月27日		



扫描全能王 创建