

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-018

施工单位	安徽元正新能源电力有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年6月29日	检查地点	光伏区Ⅱ标段	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查光伏区Ⅱ标段支架安装施工质量情况。			
存在问题	09#方阵个别支架斜梁倾斜角度误差较大,不符合设计图纸要求。			
整改要求	按图纸要求整改。			
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	高飞 2021年6月29日	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 高飞 日期 2021年6月29日			
复查意见	已整改,符合要求。 复查人: 孔令才 日期 2021年6月29日			



扫描全能王 创建