

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-020

施工单位	安泰致远新能源电力有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021年7月4日	检查地点	光伏区Ⅱ标段
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区Ⅱ标段支架安装施工质量情况。		
存在问题	02#方阵个别支架檩条安装不顺直，误差较大，不符合规范要求。		
整改要求	按规范要求整改。		
检查人	孔令才	施工项目部 签收人/日期	高飞 2021年7月4日
整改情况	已整改完成 整改负责人：高飞 日期 2021年7月4日		
复查意见	已整改，符合要求 复查人：孔令才 日期 2021年7月4日		



扫描全能王 创建