

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-021

施工单位	绥化市通力光伏发电平价上网项目		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021年7月5日		检查地点	光伏区亚树段	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	检查光伏区亚树段09#方阵支架安装施工质量。				
存在问题	09#方阵个别支架斜梁角度误差较大，个别檩条安装不顺直、个别处不平整。				
整改要求	按规范和图纸要求整改。				
检查人	孔令才		施工项目部 签收人/日期	高飞 2021年7月5日	
整改情况	已整改完成 整改负责人：高飞 日期2021年7月6日				
复查意见	已整改，符合要求。 复查人：孔令才 日期2021年7月6日				



扫描全能王 创建