

监理检查记录表

工程名称：江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站（二期）项目

编号：ZHJL-JCJL-28

施工单位	中机国际工程设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.06.28	检查地点	1#2#3#开关站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对开关站进行安全检查。		
存在问题	1、开关站内没有配备灭火器、试电笔、接地线等消防安全防护用品。		
整改要求	以上问题要求施工方高度重视，立即整改，并报监理复验。		
检查人	常州正衡电力工程监理有限公司：王国富、王明官、蔡扣林 中机国际工程设计研究院有限公司：刘健、邹晔	施工项目部 签收人/日期	2021.6.28
整改情况	以上问题已整改完毕 整改负责人：邹晔 日期：2021.6.28		
复查意见	已整改完毕 复查人：王明官 日期：2021.6.28		

- 注：1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查概要。



扫描全能王 创建