

表 B. 16 监理检查记录表

工程名称: 沽源县平定堡镇 150MW 风电项目

编号: GYPDBFD-ZHJL-JCJL-B. 16-

施工单位	山东电力建设第三工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 9. 25	检查地点	C12-C19段
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	C12-C19段高压电缆		
存在问题	未报验私自回填		
监理措施	已下发监理通知单024一份要求整改		
检查人	贾金尧	施工项目部 签收人/日期	郭峰 2021. 9. 25
整改情况	整改负责人: 郭峰 日期 2021. 9. 27		
复查意见	复查人: 贾金尧 日期 9. 27		

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》,“监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。