

监理检查记录表

工程名称：安徽宣城中鼎分布式光伏发电项目

编号：ZHD-CZH-JC-002

施工单位	上海基旭能源工程技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 06 月 18 日	检查地点	4#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项 ☒ 安全		
施工及检查情况简述	4#屋顶定位放线已完成开始按设计要求安装夹具及支架，支架分类摆放。		
存在问题	4#厂房屋脊及采光带部位没做安全防护。		
整改要求	要求施工单位认真落实监理提出安全问题。		
检查人	赵子瑞 2021.6.18	施工项目部 签收人/日期	潘艳彬 2021.6.18
整改情况	已整改 整改负责人：潘艳彬 日期 2021.6.18		
复查意见	合格不记录。 复查人：赵子瑞 日期 2021.6.18		