



监理检查记录表

工程名称： 一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目
 编号： ZHJL-HQJC-012

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.7.23	检查地点	1#2#箱变基础钢筋验收
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1#2#箱变基础钢筋模板验收。		
存在问题	检查验收箱变基础梁柱交汇处箍筋漏装、平台模板交界处没用胶带密封、平台板主筋短 4 公分多、梁箍筋保护层不够。		
整改要求	要求按上述问题整改。		
检查人	 2022.7.23	施工项目部 签收人/日期	曲波 2022.7.23
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 曲波 日期: 2022.7.23		
复查意见	复查合格, 符合要求, 同意下步施工 复查人:  日期: 2022.7.23		