

监理检查记录表

工程名称：
 一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目
 编号：
 ZHJL-HQJC-014

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.8.16	检查地点	冲压车间 3X240 铝芯电缆敷设
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	冲压车间屋顶至 2#箱变电缆敷设		
存在问题	检查发现路边电缆进出口及桥架末端电缆保护保护不到位。		
整改要求	要求采取电缆保护措施，以防损伤电缆。		
检查人	赵子豪	施工项目部 签收人/日期	曲波 2022.08.16
整改情况	已整改 整改负责人：曲波 日期：2022.08.16		
复查意见	整改合格。 复查人：赵子豪 日期：2022.8.18		