

监理检查记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-017

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.8.21	检查地点	涂装焊装车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	焊装涂装车间支架安装。		
存在问题	检查发现个别支架安装时个别檩条与檩条之间安装孔不匹配。		
整改要求	按业主要求对不匹配檩条安装孔做钻孔处理，安装螺栓前喷漆防腐。		
检查人	赵之安	施工项目部 签收人/日期	李良
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李良 日期：2022.8.22		
复查意见	已整改 复查人：赵之安 日期：2022.8.25		