






监理检查记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-019

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.8.25	检查地点	涂装焊装车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	焊装涂装车间组件吊装搬运。		
存在问题	检查发现搬运组件时单人抗组件，组件摆放不是轻拿轻放，容易损坏组件造成隐裂。		
整改要求	要求组件搬运必须两人抬，运输摆放轻拿轻放、杜绝碰撞。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2022.08.26
整改情况	已整改。 整改负责人:  日期: 2022.08.26		
复查意见	 复查人:  日期: 2022.8.25		