

监理检查记录表

工程名称： 一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-HQJC-19

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 11. 08	检查地点	停车楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	停车楼逆变器预制配重块安装。		
存在问题	检查发现逆变器配重块基础安装在桥架上方，不符合设计要求。		
整改要求	要求逆变器设置在主桥架外。		
检查人	赵瑞	施工项目部 签收人/日期	姜亮
整改情况	已整改 整改负责人： 姜亮 日期：		
复查意见	合格 复查人： 赵瑞 日期： 2022. 11. 10		