


监理检查记录表

工程名称：
 一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目
 编号：
 ZHJL-HQJC-020

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.8.27	检查地点	涂装焊装车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	焊装涂装车间组件安装。		
存在问题	检查发现组件安装时工作人员踩踏在组件上进行安装，容易损坏组件造成隐裂。		
整改要求	要求施工人员禁止踩踏在组件上安装。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	曲波 2022.08.27
整改情况	已整改 整改负责人:曲波 日期: 2022.08.27		
复查意见	复查人: 日期:		