





监理检查记录表

工程名称：一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-HQJC-20

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.10	检查地点	停车楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	停车楼接地焊接、直流电缆套管安装。		
存在问题	检查发现接地焊接搭接倍数不够、套管短固定松动。		
整改要求	要求扁钢焊接搭接倍数符合规范要求，套管固定牢靠。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改。 整改负责人:  日期:		
复查意见	复查合格 复查人:  日期: 2022.11.12		