

监理检查记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-022

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.9.6	检查地点	涂装焊装车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	焊装涂装车间接地扁钢安装。		
存在问题	检查发现接地扁钢安装松动。		
整改要求	要求排查所有接地扁钢链接，发现不牢固的地方统一加固。		
检查人	赵瑞	施工项目部 签收人/日期	李良
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：李良 日期：2022.9.7		
复查意见	通过 复查人：赵瑞 日期：2022.9.8.		