



监理检查记录表

工程名称： 一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-HQJC-024

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.9.13	检查地点	1#库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1#库屋面基胶施工检查。		
存在问题	检查发现上下人钢爬梯底部距离钢梯太远且钢爬梯上下人没采取安全防护、没设置安全警示标识，屋面周边没采取临边安全防护。		
整改要求	要求逐一排查整改上述问题。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人:  日期: 2022.9.14		
复查意见	复查人: 日期:		