


监理检查记录表

工程名称： 一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目
 编号： ZHJL-HQJC-025

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.9.18	检查地点	涂装焊装车间
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	逆变器直流电缆接线。		
存在问题	检查发现有一根线链接松动。		
整改要求	要求每台逆变器认真检查有无松动链接不牢的地方整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	曲波、2022.9.18
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		