

监理检查记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-033

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.11.17	检查地点	汇集站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	汇集站钢结构安装		
存在问题	检查发现现场临时用电发电机接地 消防设备没设置，钢结构高空作业人员没系安全带、没戴安全帽。		
整改要求	要求排查整改上述问题，否则禁止施工。		
检查人	赵瑞	施工项目部 签收人/日期	姜亮
整改情况	已整改 整改负责人：姜亮 日期：		
复查意见	已合格 复查人：赵瑞 日期：2022.11.17		