

监理检查记录表

工程名称：一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-HQJC-06

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.14	检查地点	停车楼、动能物流中心
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	停车楼组件安装、动能物流中心支架配重块安装		
存在问题	检查发现停车楼组件单人搬运，动能物流中心配重块按轴线位置偏移。		
整改要求	要求双人搬运组件且轻拿轻放，调整配重块位移部位和轴线一致。		
检查人	赵瑞 2022.10.14	施工项目部 签收人/日期	董 亮
整改情况	已整改。 整改负责人：董 亮 日期：		
复查意见	已整改 复查人：赵瑞 日期：2022.10.15		