

监理检查记录表

工程名称：一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-07

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.15	检查地点	停车楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	停车楼组件搬运、安装。		
存在问题	检查发现停车楼个别中压块、边压块组件安装时镶嵌深度不到位。		
整改要求	要求逐个检查仔细整改。		
检查人	赵瑞	施工项目部 签收人/日期	姜知
整改情况	已整改。 整改负责人：姜知 日期：		
复查意见	已验收 复查人：赵瑞 日期：2022.10.16		