

监理检查记录表

工程名称：一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-10

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.19	检查地点	动能物流中心
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面配重块搬运就位、支架安装。		
存在问题	屋面东北角有一处灌木树及杂草遮挡后期组件发电，部分支架安装少安装一个平垫。		
整改要求	要求清楚干净屋面灌木杂草；支架安装漏安平垫加装。		
检查人	李力军	施工项目部 签收人/日期	李力军
整改情况	已整改 整改负责人：李力军 日期：		
复查意见	已验收 复查人：李力军 日期：2022.10.22		