

监理检查记录表

工程名称： 一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-HQJC-11

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 10. 20	检查地点	箱变基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	箱变基础砖砌体施工、钢爬梯安装。		
存在问题	检查发现钢爬梯位置安装错误。		
整改要求	要求按设计图纸位置安装。		
检查人	赵瑞	施工项目部 签收人/日期	李响
整改情况	已整改 整改负责人：李响 日期：		
复查意见	合格 复查人：赵瑞 日期：2022. 10. 21		