





监理检查记录表

工程名称：一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-13

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司 隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022. 10. 25	检查地点	停车楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	停车楼直流电缆敷设检查。		
存在问题	检查发现固定直流电缆敷设扎丝间距太远，个别处在 2 米以上，造成电缆下垂严重。		
整改要求	要求扎丝间距在 500MM-1000MM 之间。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	按要求完成整改。 整改负责人  日期：2022. 10. 25		
复查意见	2次明 复查人：  日期：2022. 10. 28		