

监理检查记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-IIQJC-001

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.08.30	检查地点	冲压屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进H冲压屋面支架安装施工主要对现场进行以下几点检查 1、屋面支架安装 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	屋面焊接防护措施不到位，损坏 TPO 防水层		
整改要求	增加防护材料防止屋面损坏		
检查人	杨晓军	施工项目部 签收人/日期	许权胜 2021.8.30
整改情况	已整改，补货。 整改负责人：许权胜 日期：2021.8.30.		
复查意见	整改完成 复查人：杨晓军 日期：2021.9.5		