

监理检查记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-001

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.09.07	检查地点	冲压屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	本周主要进II冲压屋面支架安装施工主要对现场进行以下几点检查 1、屋面支架调整、组件安装 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场施工质量状况		
存在问题	屋面焊接防护措施不到位，损坏 TPO 防水层 屋面垃圾整理不及时		
整改要求	增加防护材料防止屋面损坏，每日工完料清场地清。		
检查人	杨锐	施工项目部 签收人/日期	李锐
整改情况	收到通知整改 整改负责人：李锐 日期：2020.9.07		
复查意见	防护不足仍需加强防护，垃圾清理干净 复查人：杨锐 日期：2020.9.08		