

平行检验记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQPJ-004

检验对象分类			设备□	材料	工序☑
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	40x4
		生产厂家		使用部位	扁钢
	工序	工序名称	接地扁钢安装	实施单位	国网吉林综合能源服务有限公司
		其他			
	序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	扁钢型号、规格	设计要求	符合要求		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	符合要求		
3	搭接面	设计要求	符合要求		
4	施工质量	设计要求	符合要求		
5	接头防腐	设计要求	符合要求		
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺	游标卡尺	镀锌层测厚仪
检验人员	杨晓光		检验日期	2024年7月25日	