

监理检查记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-005

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 10. 06	检查地点	冲压屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	H 冲压大屋面檩托焊接及斜梁安装，现场安全防护及人员安全用品佩戴情况。		
存在问题	檩托与斜梁连接螺栓部分不符合图纸设计。		
整改要求	对符合图纸设计的螺栓进行更换。		
检查人	杨晓航	施工项目部 签收人/日期	许权桂
整改情况	以按图施工整改完成 整改负责人：许权桂 日期：2021.10.6		
复查意见	已整改 复查人：杨晓航 日期：2021.10.7		