

监理检查记录表

工程名称：一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-006

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021. 10. 13	检查地点	冲压屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	H 冲压大屋面檩托焊接及斜梁安装，现场安全防护及人员安全用品佩戴情况。		
存在问题	檩条拉杆安装不符合钢结构设计规范要求，螺栓无外漏丝。		
整改要求	拉杆外漏均匀且达到三丝以上		
检查人	杨晓凯	施工项目部 签收人/日期	许权伟
整改情况	以按质整改完成 整改负责人: 许权伟 日期: 2021. 10. 13		
复查意见	已整改 复查人: 杨晓凯 日期: 2021. 10. 14		