

监理检查记录表

工程名称：
 一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目
 编号：
 ZHJL-HQJC-011

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 国网吉林综合能源服务有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2022.7.19                                                                                      | 检查地点            | 2#箱变基础基槽验收     |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1#箱变基础开挖完成，基槽验收。                                                                               |                 |                |
| 存在问题      | 检查验收箱变基础有一处基底标高不符合设计要求。                                                                        |                 |                |
| 整改要求      | 要求按设计要求挖至设计标高                                                                                  |                 |                |
| 检查人       | 赵万荣                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 曲波 2022.7.19   |
| 整改情况      | 已按要求整改<br><br>整改负责人：曲波 日期：2022.7.19                                                            |                 |                |
| 复查意见      | 经复核基底标高符合设计<br>复查人：赵万荣 日期：2022.7.19                                                            |                 |                |