

监理检查记录表

工程名称：
 一汽红旗厂区屋顶分布式光伏发电项目
 编号：
 ZHJL-HQJC-027

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.9.26	检查地点	1#库
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	柔性组件搬运、打胶、粘贴、滚压封边检查。		
存在问题	检查发现由于屋面凹凸不平导致柔性组件粘贴不牢固，已完成的组件没按要求三面打胶封边。		
整改要求	要求组件粘贴不牢的地方重新打胶粘贴，已粘贴完成的组件按要求三面打胶封边。		
检查人	刘仁衡	施工项目部 签收人/日期	刘仁衡
整改情况	已整改 整改负责人：刘仁衡 日期：2022.9.26		
复查意见	整改 复查人：刘仁衡 日期：2022.10.13		