

监理检查记录表

工程名称：一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目
 编号：ZHJL-HQJC-03

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.4	检查地点	停车楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	预制砼配重块吊装、搬运、就位安装和屋面临边安全防护。		
存在问题	检查发现个别预制砼配重块安装位移，屋面临边防护没设置。		
整改要求	要求按上述问题要求整改。		
检查人	赵加梁	施工项目部 签收人/日期	刘士强 2022.12.4
整改情况	已整改 整改负责人: 刘士强 日期: 2022.10.4		
复查意见	复查合格 复查人: 赵加梁 日期: 2022.10.5		