

监理检查记录表

工程名称：一汽总部园区 NBD 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-HQJC-05

施工单位	国网吉林综合能源服务有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022.10.12	检查地点	停车楼、动能物流中心
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	停车楼支架安装、动能物流中心支架配重块吊装		
存在问题	检查发现屋面临边安全防护没设置、配重块支架吊装到屋面太集中。		
整改要求	要求设置屋面临边安全防护、及时分散屋面吊装材料。		
检查人	赵瑞	施工项目部 签收人/日期	刘士强
整改情况	已整改 整改负责人：刘士强 日期：2022.10.12		
复查意见	复核整改 复查人：赵瑞 日期：2022.10.12		