

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中竣建设集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021年7月20号		检查地点	23#基础	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	23#基础已完成基础开挖工序，四周放坡满足施工需要，基础内积水不间断清除				
存在问题	四周无警戒围栏，有安全隐患。				
整改要求	及时安装警戒线				
检查人	孙心志		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人：_____ 日期：_____				
复查意见	复查人：_____ 日期：_____				