

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏平价上网发电项目

编号: ZHJL-JCJL-005

施工单位	中骏集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 7 月 22 号		检查地点	30# 基础	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	基础开挖已结束. 长. 宽. 高符合设计要求.				
存在问题	未设置临边防护				
整改要求	加设警戒标识				
检查人	姜 心 东		施工项目部 签收人/日期	张 茂 松	
整改情况	以整改 整改负责人: 张茂松 日期 7.23				
复查意见	现场已整改 复查人: 姜心东 日期 7.23				