

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中设集团		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 7 月 30 号		检查地点	61# 13#	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	基础支模及绑筋结束, 浇筑工序实施过程中。				
存在问题	1. 模板支护需加固 61# 13# 2. 临边防护未做 61#				
整改要求	加固模板支护, 加设临边防护				
检查人	孙小东		施工项目部 签收人/日期	张金龙	
整改情况	已整改 整改负责人: 张金龙 日期				
复查意见	复查人: 日期				