

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中设集团		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 ~ 号		检查地点	1# 70#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1# 浇筑结束, 拆模 70# 定位放线 2 层完成, 基础开挖			
存在问题	1# 基础拆模后 C 腿有不规则麻面 70# 基础开挖, 无警戒线标识			
整改要求	1# 尽快用高强标水泥处理麻面 70# 增加黄色防护			
检查人	王心志		施工项目部 签收人/日期	张英龙
整改情况	整改负责人: _____ 日期 _____			
复查意见	复查人: _____ 日期 _____			