

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中竣集团		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 9 号		检查地点	62#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	62#基础定锚放线工序已完成。 钢筋笼焊接已完工			
存在问题	钢筋笼加密区箍筋间距距长度不足 护板未做。			
整改要求	现场守备钢筋笼前 整改完毕			
检查人	孙小东		施工项目部 签收人/日期	张茂文
整改情况	以整改 整改负责人: 张茂文 日期			
复查意见	复查人: 日期			