

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位			监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 11 号		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 综合楼圈梁钢筋绑扎、支模。 2. 电控楼平台平面回填。			
存在问题	现场巡视见钢筋绑扎钢筋头对头搭接处未按图纸要求焊接。			
整改要求	现场要求整改。			
检查人	贾金亮 2021.8.11		施工项目部 签收人/日期	李有军 2021.8.11
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李有军 日期 2021.8.11			
复查意见	已整改。 复查人: 贾金亮 日期 2021.8.11			