

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中设集团		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 8 月 12 号		检查地点	58 ^号 桩基	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	定位. 放线 引孔已完成				
存在问题	A. B C. 桩身浇筑长度和桩头间隔时间长.				
整改要求	需检查桩身完整性.				
检查人	张小龙		施工项目部 签收人/日期	张小龙 12.11	
整改情况	以检测 整改负责人: 张小龙 日期 12.11				
复查意见	复查人: _____ 日期 _____				