

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	中设集团		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 9 月 6 号		检查地点	80#基桩	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	基础浇筑、引孔施工				
存在问题	地脚螺栓长度和间距不符 15根 80-88				
整改要求	按图施工 或和设计沟通后做变更				
检查人	李心一		施工项目部 签收人/日期		
整改情况	(设计) 要求做技术变更 整改负责人: 张苏龙 日期 9.6				
复查意见	复查人: _____ 日期 _____				