

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德第		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 9 月 6 号		检查地点	什压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	1. 200 构架出线基础. 避雷针基础. 折模			
存在问题	构架基础外观偏差超出规范要求.			
整改要求	折模后复全构架杯形基础中心尺寸			
检查人	王朝煌 2021.9.6		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			