

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 十八里畜牧场中聚光伏发电平价上网项目

编号: ZHJL-JCJL-

施工单位	德昂能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 9 月 15 号		检查地点	开垦站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场检查, GIS基础钢筋绑扎				
存在问题	钢筋间距偏大, 设计要求钢筋间距 150~ 现场检查绑扎 200~左右				
整改要求	要求按图纸整改				
检查人	王道书	2021.9.15	施工项目部 签收人/日期	王明亮	2021.9.15
整改情况	已按图纸要求整改完成				
复查意见	整改负责人: 李友军 日期 2021.9.15				
	复查人: _____ 日期 _____				